

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

## CERTIFIKÁT

č.: 1090165

**Výrobek:** Vodiče pro hromosvody a uzemnění

**Typ:** drát 7, 8, 10 mm, pásek 20x3, 30x4 mm, lano 50 mm<sup>2</sup>  
varianty: žárově zinkovaná ocel, měď, nerez,  
AlMgSi, žárově zinkovaná ocel v PVC

**Jmenovité hodnoty:** průměr drátu 7, 8, 10 mm; pásek 30x4mm, 20x3 mm; lano průřez 50 mm<sup>2</sup>

**Objednavatel:** TREMIS s.r.o.  
Lukavec čp. 28, 410 02 Lovosice, Česká republika

**Výrobce:** TREMIS s.r.o.  
Lukavec čp. 28, 410 02 Lovosice, Česká republika

**Obchodní značka:**

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 900340-01/01 ze dne: 02.03.2009

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:  
ČSN EN 62305-3:06+1:07; ČSN EN 50164-2:03+A1:07 čl 5.2, 5.2.1, 5.2.2; ČSN 33 2000-5-54:07 ed.2

Certifikát byl vydán na základě smlouvy č. 900340 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2012

2.3.2009

V Praze dne

Ing. Pavel Kudrna  
Manažer pro certifikaci a inspekce



razítko



900340-01