

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

## ZERTIFIKAT

Nr.: 1090165

**Erzeugnis:** Blitzableitern und Erdungleitern

**Typ:** Draht 7, 8,10 mm; Streifen 30x4 mm, 20x3 mm; Litze 50 mm<sup>2</sup>  
Varianten: Feuerverzinnung Stahl, Kupfer, rostfreier Stahl,  
AlMgSi, Feuerverzinnung Stahl mit PVC Isolation

**Nennwerte:** Draht durchmesser 7, 8,10 mm; Streifen 30x4 mm, 20x3 mm; Litze Durchschnitt section 50 mm<sup>2</sup>

**Besteller:** TREMIS s.r.o.  
Lukavec čp. 28, 410 02 Lovosice, Czech Republik

**Hersteller:** TREMIS s.r.o.  
Lukavec čp. 28, 410 02 Lovosice, Czech Republik

**Handelsmarke:**

**Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.:** 900340-01/01 vom: 02.03.2009

**Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:**  
ČSN EN 62305-3:06+1:07; ČSN EN 50164-2:03+A1:07 Ab. 5.2, 5.2.1, 5.2.2; ČSN 33 2000-5-54:07 ed.2

**Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis:** 28.2.2012

2.3.2009

Prag, am

Pavel Kudrna  
Zertifikationen und Inspektionen Leiter



L.S.



\* C E R / 1 0 9 0 1 6 5 \*

900340-01