



## IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMACÍ TYČ

Provedení	Označení	L (mm)	Hmotnost (kg)	Balení (ks)	Kód
Fe/Zn	<b>ITJ 43</b>	430	0,277	50	VP120
	<b>ITJ 68</b>	680	0,375	50	VP125
	<b>ITJ 93</b>	930	0,474	50	VP125

**Použití:** Upevnění jímací tyče při instalaci oddáleného hromosvodu.

**Materiál:** Izolační tyč ze sklolaminátu (GFK), koncovka ze slitiny hliníku, ostatní žárově zinkovaná ocel.