

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180204

Výrobek: Součásti pro hromosvody a uzemnění- svorky

Typ: SU, SUB, SS, SZ, SP, SK, SJ, SO, ST, SR, SKT, SRT, ZB, ZBSRv
(viz příloha)

Jmenovité hodnoty: FeZn, Cu, nerez, AlMgSi;
kruhové vodiče Ø 8 - 10 mm, páskové vodiče 30x 4 mm

Objednatel: TREMIS s.r.o.
č.p.28 , 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p.28 , 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 703785-01/01 až 01/07 ze dne 31.01.2018,
800761-01/01 a 01/02 ze dne 09.03.2018, 702852-01/01 ze dne 16.08.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62561-1:12 čl.4, 5.2, 5.7, 5.10, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 703785 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.03.2021

22.03.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



703785-01