

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

ZERTIFIKAT

Nr.: 1180204

Erzeugnis: Blitzschutz-und Erdungsbauteile- Klemmen

Typ: SU, SUB, SS, SZ, SP, SK, SJ, SO, ST, SR, SKT, SRT, ZB, ZBSRv
(siehe Beilage)

Nennwerte: FeZn, Cu, Edelstahl, AlMgSi;
Rundleiter Ø 8 - 10 mm, Bandleiter 30x 4 mm

Besteller: TREMIS s.r.o.
č.p.28 , 410 02 Lukavec, Czech Republik

Hersteller: TREMIS s.r.o.
č.p.28 , 410 02 Lukavec, Czech Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 703785-01/01 bis 01/07 vom 31.01.2018,
800761-01/01 und 01/02 vom 09.03.2018, 702852-01/01 vom 16.08.2017

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:
ČSN EN 62561-1:12 Ab.4, 5.2, 5.7, 5.10, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5

Weitere Daten:

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 31.03.2021

22.03.2018

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans



L.S.



703785-01