

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

ZERTIFIKAT

Nr.: 1170364

Erzeugnis: Blitzschutz-und Erdungsbauteile- Auffangstange, Führungsstange, Ergungsstange und Erdungsplatte

Typ: siehe Anlage

Nennwerte: Auffangstange - Ø 18; Ergungsstange - Ø 25; 50x50x3; 2000x250; 1000x500; Ø 18

Besteller: TREMIS s.r.o.
Lukavec 28, 410 02 Lukavec, Tschechische Republik

Hersteller: TREMIS s.r.o.
Lukavec 28, 410 02 Lukavec, Tschechische Republik

Handelsmarke:

Prüfungsergebnisse sind im Protokoll Nr.: 701689-01/01 vom: 11.05.2017

Der Prüfling wurde geprüft und entspricht:
ČSN EN 62561-2:12 Ab. 4.3, 4.5, 5.2.5, 5.2.6

Weitere Daten:

Das Zertifikat bleibt in Gültigkeit bis: 31.05.2020

25.05.2017

Prag, am

Mgr. Miroslav Sedláček
Leiter des Zertifizierungsorgans

L.S.



701689-01