

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150058

Výrobek: Vodiče pro hromosvody a uzemnění

Typ: Drát 8, Drát 10, Drát 10/13 PVC, Lano 50, Páska 20x3, Páska 30x4,
Drát 7 Cu T/2, Drát 8 Cu T/2, Drát 8 Cu T/4, Drát 8 N, Drát 10 N V4A,
Páska 30x3,5 N, Páska 30x3,5 N V4A, Drát 8 AlMgSi T/2, Drát 8 AlMgSi T/4,
Drát 8 AlMgSi+PVC, osa M10, osa M10 N V4A.

Jmenovité hodnoty: Ø drátu 7,8,10 mm; pásek 20x3, 30x4, 30x3,5 mm; lano průřez 50 mm², osa M10 Ø 10 mm,
dále viz příloha

Objednavatel: TREMIS s.r.o.
č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p. 28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 500061-01/01 ze dne: 20.01.2015

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62561-2:12 čl. 4.3, 4.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 500061 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.1.2018

4.2.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



500061-01