

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210024

Výrobek: Vodiče pro hromosvody a uzemnění

Typ: Drát 8, Drát 10, Drát 10/13 PVC, Lano 50, Páska 20x3, Páska 30x4,
Drát 7 Cu T/2, Drát 8 Cu T/2, Drát 8 Cu T/4, Drát 8 N, Drát 10 N V4A,
Páska 30x3,5 N, Páska 30x3,5 N V4A, Drát 8 AlMgSi T/2,
Drát 8 AlMgSi T/4, Drát 8 AlMgSi+PVC, osa M10, osa M10 N V

Jmenovité hodnoty: Ø drátu 7,8,10 mm; pásek 20x3, 30x4, 30x3,5 mm; lano průřez 50 mm²,
osa M10 Ø 10 mm, dále viz příloha

Objednatel: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 022915-01/01 ze dne: 21.01.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62561-2 ed.2:18 čl. 4.3, 4.4, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 022915 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 03.02.2024

04.02.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



022915-01