

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230213

Výrobek: Součásti pro hromosvody: jímací tyče, tyče zaváděcí, zemní tyče a desky

Typ: viz příloha

Jmenovité hodnoty: Jímací tyče - \varnothing 18, zemní tyče - \varnothing 25, 50x50x3, 2000x250, 1000x500, \varnothing 18

Objednatel: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 231039-01/01 ze dne: 18.05.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 62561-2 ed.2:18 čl. 4.3, 4.5, 5.2.5, 5.2.6

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 231039 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)

Platnost certifikátu je omezena do: 22.05.2026

23.05.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



231039-01