

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHEISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 182 00 Praha 8, Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230465

Výrobek: Součásti pro hromosvody a uzemnění - svorky

Typ: viz příloha

Jmenovité hodnoty: kruhové vodiče \varnothing 8 - 10 mm, páskové vodiče 30x4 mm

Objednatel: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232185-01/01 ze dne: 12.10.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 62561-1 ed. 2:17 čl. 5.2, 5.8, 5.11, 6.3, 6.4, 6.6

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 232185 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 16.10.2026

17.10.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



232185-01