

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 182 00 Praha 8, Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1230494

Výrobek: Součásti pro hromosvody: jímací tyče, tyče zaváděcí, zemní tyče a desky

Typ: viz příloha

Jmenovité hodnoty: Jímací tyče - $\varnothing$ 18 a 20 mm, zemní tyče - $\varnothing$ 25, 50x50x3, 2000x250, 1000x500, $\varnothing$ 18, $\varnothing$ 20

Objednatel: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Výrobce: TREMIS s.r.o.
č.p.28, 410 02 Lukavec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 232426-01/01 ze dne: 30.10.2023

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2:18 čl. 4.3, 4.5, 5.2.5, 5.2.6

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 232426 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 01.11.2026

02.11.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



232426-01